

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 1135 Budapest
Reitter Ferenc utca 96-98.
Hrsz: 27115

Megrendelő: Crown Gardens Future Kft.

Tanúsító: Török Viktor
2141 Csömör
Szegefű utca 36.
+36709447949
equteckft@gmail.com
TÉ 01-64485

Összesített energetikai jellemző: 57.64 kWh/m²a referencia értéke: 95.00 kWh/m²a
Összesített energetikai jellemző követelményértéke: 76.00 kWh/m²a közel nulla energiaigényű épületek


Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelménynek MEGFELEL.

Fajlagos széndioxid kibocsátás: 15.02 kg/m²a referencia értéke: 25.00 kg/m²a
Fajlagos széndioxid kibocsátás követelményértéke: 20.00 kg/m²a

A fajlagos széndioxid kibocsátásra vonatkozó követelménynek MEGFELEL.

Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás: A+₂₀₂₃ (75.8 %)

Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás: A+₂₀₂₃ (75.1 %)



A nyári hővédelemre vonatkozó mutató: 0.247 ≤ 0,3 a követelmény teljesül

Épület felület-térfogat aránya: 0.300 m²/m³

Fajlagos hővesztégtényező: 0.064 W/m³K

Fajlagos hővesztégtényező követelményértéke: 0.140 W/m³K

Dátum: 2024. 2. 11.